

- つかり線の劣化度
  - ・ 3~3R3のつかり線(30SW) : 劣化度4C
  - ・ 3R3~3R4のつかり線(30SW) : 劣化度2
- 3R3号柱の電柱位置
  - ・ 民地に建てられており、ツキ2を使用してケーブルは直線となっている。
- 道路幅
 

道路幅は、1.5m。法定外道路(未舗装)である。
- 電柱・支線取替
 

各電柱に関して、電柱建替可能、支線/支柱新設・取替可能（一部条件あり）。

